



En el esquema se representa una instalación de calefacción por zonas gestionado por válvulas de zona de 3 vías con by-pass y 4 racores de conexión (art. 2137), instalada en la central térmica. Los termostatos controlan el cierre y apertura de la válvula y los contadores contabilizan los tiempos de uso de la caldera para cada una de las zonas independientes. Cuando la válvula se cierra la bomba de la caldera se para interrumpiendo el envío de calor.